

측정결과 공고

■ 실내공기질 관리법 시행규칙 [별지 제1호의3서식] <개정 2024. 2. 15.>

| 신축공동주택 실내공기질 측정결과 보고(공고)  |                            |                 |   |        |            |          |        |        |          |                                |
|---|----------------------------|-----------------|---|--------|------------|----------|--------|--------|----------|--------------------------------|
| 시공자   | 상호(사업장 명칭)                 |                 | 에스지신성건설(주)  |        |            | 성명(대표자)  |        |        | 곽상철      |                                |
|   | 소재지                        |                 | 서울특별시 금천구 범안로 1130, 1511호 (전화번호: 02-3459-2000)        |        |            |          |        |        |          |                                |
|   | 공동주택 현황                    |                 | 공급세대  |        | 세대별 규모     |          |        |        |          |                                |
|   |                            |                 |   |        | 59 m'      | 84A m'   | 84B m' | m'     | m'       | m'                             |
|   |                            | 192 세대          | 59 세대   | 52 세대  | 81 세대      | 세대       | 세대     | 세대     |          |                                |
|   |                            | 사업계획 승인일        |   |        | 2020.09.14 |          |        |        |          |                                |
| 측정자   | 상호                         |                 | ㈜대한생활환경시험원  |        |            | 등록번호     |        |        | 제부측-실-3호 |                                |
|   | 소재지                        |                 | 부산광역시 동래구 아시아드대로 255번길 9-1, 201호 (전화번호: 051-557-6907) |        |            |          |        |        |          |                                |
| 공동주택 실내공기질 측정결과(단위: $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 또는 $\text{Bq}/\text{m}^3$ )  |                            |                 |   |        |            |          |        |        |          |                                |
| 항목  | 측정 일시<br>(시간)              | 측정 지점<br>(동-호수) | 거실 방향   | 폼알데하이드 | 벤젠         | 톨루엔      | 에틸벤젠   | 자일렌    | 스티렌      | 라돈                             |
| 권고기준  | -                          | -               | -   | 210 이하 | 30 이하      | 1,000 이하 | 360 이하 | 700 이하 | 300 이하   | 148 이하                         |
| 1지점   | 4월 16일<br>14 : 17<br>(1hr) | 101 동<br>301 호  | 남동향   | 42.7   | 1.2        | 496.5    | 17.1   | 20.0   | 28.1     | 밀폐 : 139.8<br>환기 : 13.9<br>(0) |
|   | 입주예정자 입회 여부                |                 |   |        |            |          |        |        |          | 72hr                           |
| 2지점   | 4월 16일<br>14 : 27<br>(1hr) | 102 동<br>1402 호 | 남향  | 55.8   | 0.7        | 753.4    | 22.0   | 26.5   | 21.5     | 밀폐 : 141.8<br>환기 : 12.2<br>(0) |
|   | 입주예정자 입회 여부                |                 |   |        |            |          |        |        |          | 72hr                           |
| 3지점   | 4월 16일<br>14 : 35<br>(1hr) | 102 동<br>2701 호 | 남향  | 39.9   | 0.4        | 606.3    | 11.5   | 30.4   | 16.8     | 밀폐 : 128.9<br>환기 : 11.0<br>(0) |
|   | 입주예정자 입회 여부                |                 |   |        |            |          |        |        |          | 72hr                           |
| 평균  |                            |                 |   | 46.1   | 0.8        | 618.7    | 16.9   | 25.6   | 22.1     |                                |
| <p>「실내공기질 관리법」 제9조제1항 및 같은 법 시행규칙 제7조제4항에 따라 신축 공동주택의 실내공기질 측정결과를 위와 같이 보고(공고)합니다.</p> <p style="text-align: right;">2024년 4월 16일<br/>제출자 SG신성건설(주) (서명 또는 인)</p> <p style="text-align: center;">부산광역시 연제구청장 귀하</p> |                            |                 |   |        |            |          |        |        |          |                                |
| 첨부서류  | 신축 공동주택의 실내공기질 측정결과서 원본 1부 |                 |   |        |            |          |        |        |          |                                |