

## 미소지움 더 테라스 실내공기질 측정결과 보고(공고)

시 공 자	상호(사업장 명칭)	에스지신성건설(주)	성명(대표자)	곽 상 철							
	소재지	서울특별시 금천구 범안로 1130, 1511호(전화번호:02-3459-2000)									
	오피스텔 현황	공급세대	세대별 규모								
			39.97㎡	39.99㎡	39.72㎡	39.67㎡	39.90㎡	39.98㎡			
540세대		156세대	156세대	156세대	24세대	24세대	24세대				
측정자	상호	(주)이산친환경연구원	등록번호	2021. 10. 28.							
소재지	전남 담양군 담양읍 에코산단3로 30(전화번호:061-381-7981)										

### 오피스텔 실내공기질 측정결과(단위: μg/m³ 또는 Bq/m³)

항목	측정 일시(시간)	측정 지점(동-호수)	거실 방향	폼알데하이드	벤젠	톨루엔	에틸벤젠	자일렌	스티렌	라돈
권고기준	-	-	-	210 이하	30 이하	1,000 이하	300 이하	700 이하	300 이하	148 이하
1지점	08.05 (15:30)	101동 403호	서	14.2	2.6	87.0	13.0	7.0	불검출	밀폐 132.7
										환기 27.8
										( O )
										72hr
2지점	08.05 (13:00)	101동 429호	동	21.6	불검출	80.0	9.0	4.8	불검출	밀폐 112.3
										환기 14.1
										( O )
										72hr
3지점	08.05 (14:15)	101동 902호	동	14.3	불검출	97.4	4.9	7.9	불검출	밀폐 131.6
										환기 32.9
										( O )
										72hr
4지점	08.05 (13:00)	101동 904호	서	23.6	3.0	55.4	불검출	불검출	불검출	밀폐 130.6
										환기 38.9
										( O )
										72hr
5지점	08.05 (14:15)	101동 1108호	서	15.8	불검출	47.7	불검출	불검출	불검출	밀폐 125.0
										환기 17.5
										( O )
										72hr
6지점	08.05 (16:45)	101동 1702호	동	12.0	불검출	293.6	불검출	불검출	불검출	밀폐 129.8
										환기 28.3
										( O )
										72hr
7지점	08.05 (15:30)	101동 1704호	서	13.6	불검출	58.2	2.2	불검출	불검출	밀폐 122.8
										환기 14.0
										( O )
										72hr
평균				16.44	0.8	102.75	4.15	2.81	불검출	밀폐 126.4
										환기 24.78
										( )

「실내공기질 관리법」 제9조제1항 및 같은 법 시행규칙 제7조제4항에 따라 신축 공동주택의 실내공기질 측정결과를 위와 같이 보고(공고)합니다.

2024년 08월 01일

제출자 에스지신성건설(주)

(서명 또는 인)

특별자치시장·특별자치도지사·시장·군수·구청장 귀하

